

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ RU C-RU.АЮ64.В.00399/20

ЗАЯВИТЕЛЬ

№ 0010650

Общество с ограниченной ответственностью «Ютекс Ру». Место нахождения и место осуществления деятельности: 601301, Россия, Владимирская обл., г. Камешково, ул. Дорожная, д. 10. ОГРН: 1063336006084. Телефон: +7(49248)25006. Адрес электронной почты: info.juteksrussia@bintg.com.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Ютекс Ру». Место нахождения и место осуществления деятельности: 601301, Россия, Владимирская обл., г. Камешково, ул. Дорожная, д. 10. Телефон: +7(49248)25006. Адрес электронной почты: info.juteksrussia@bintg.com.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

продукции и услуг «Полисерт» АНО по сертификации «Электросерт». Место нахождения: 129226, Россия, г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, дом 12А. Место осуществления деятельности: 129110, Россия, г. Москва, ул. Щепкина, дом 47, стр. 1. ОГРН: 1037739013355. Телефон: +7 (495) 995-10-26. Адрес электронной почты: info@certif.ru. Аттестат аккредитации № RA.RU.10АЮ64 от 21.07.2015

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Покрывные напольные поливинилхлоридные гетерогенные (линолеум ПВХ) с противопожарными свойствами, толщиной от 1,7 мм до 2,8 мм, коллекции: «RESPECT», «RESPECT AS», «STRONGRU PLUS», «STRONG PLUS», «STRONG AS», «PREMIUMRU», «PREMIUM AS», «PREMIUM», «SIRIUS», «FACTOR», «GLADIATOR», «VECTOR», «VECTOR AS», «SOLID», «PRIDE», «SPIRIT», «VICTORY», «STREAM PRO», «START R», «START», «START AS», «OFFICE», «OFFICE AS», «ROCK», «PARADOX», «PARADOX AS», «RACE», «BLAST», «MIST», «TENDER», «TENDER AS», «LA MANCHE», «PROFIT», «KINETIK», «MASTER», «PROXIMA», изготовленное в соответствии с ТУ 5771-009-97450201-2015. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):

код ОК 034 (ОКПД 2): 22.23.15

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России:

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон № 123-ФЗ от 22 июля 2008 г.). Группа воспламеняемости - В2 по ГОСТ 30402-96, группа по дымообразующей способности - Д2 по ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.18, группа по токсичности продуктов горения - Т2 по ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.20, группа по распространению пламени - РП1 по ГОСТ Р 51032-97.

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протоколы испытаний: № 2/М0051, № 2/М0052 от 06.03.2020 Испытательный центр «Полиест» АНО по сертификации «Электросерт», RA.RU.21АД12 от 21.08.2015. Акт о результатах анализа состояния производства 9014/АО от 31.01.2020 ОС «Полисерт» АНО по сертификации «Электросерт», RA.RU.10АЮ64 от 21.07.2015. Схема сертификации 4с.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с

11.03.2020

по

10.03.2025

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

М.П.

Эксперт (эксперты)

И.И. Далбинш

инициалы, фамилия

А.В. Марутаев

инициалы, фамилия